

КНМ 26220061000200898040

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. 8(8652)24-52-26, факс 8(8652)32-43-21

(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Новоалександровскому
городскому округу и Красногвардейскому муниципальному округу управления надзорной
деятельности

и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
356000, Ставропольский край, г. Новоалександровск, ул. Заводская, 51,

E-mail: novoaliks77@skfo.mchs.gov.ru, тел. 8 (86544) 67-3-47

Единый телефон доверия: МЧС России - 8(495)400-99-99;
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 26-011-2022/0082pc / 1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению "Средняя
общеобразовательная школа № 10", ИНН 2611006095, ОГРН 1022602822769

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 26-011-2022/0082pc от
«31» марта 2022 года в период

с: « 20 » апреля 20 22 г. 10 час. 00 мин.

по: « 20 » апреля 20 22 г. 12 час. 00 мин.

с: « 22 » апреля 20 22 г. 10 час. 00 мин.

по: « 22 » апреля 20 22 г. 12 час. 00 мин.

Дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Новоалександровскому городскому округу и Красногвардейскому муниципальному округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Ставропольскому краю, старшим лейтенантом внутренней службы А.В. Кононовым
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного
пожарного надзора)

проведена выездная плановая проверка в рамках осуществления федерального
государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)» № 10001495160

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: законный представитель
юридического лица Калугина Марина Егоровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей
90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка выполнен (указывает только выполнено)
1	2	3	4	5
1	Привести в исправное (работоспособное) состояние автоматическую пожарную сигнализацию.	п. 54. постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	20.04.2023 г.	
2	На объекте защиты эксплуатируются средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с отсутствием информации изготовителя (поставщика) о сроке службы и о возможной дальнейшей эксплуатации. Правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	Статья 5, часть 1 статьи 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года;	20.04.2023 г.	
3	На объекте защиты (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1) помещения пищеблока находящегося на первом этаже, (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1), на первом этаже, от центрального входа в здание (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1), не отделено от смежных помещений противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30*, обеспечивающей ограничение интенсивности и продолжительности горения в случае возникновения пожара. статья 5, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	статья 5, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	20.04.2023 г.	
4	Обеспечить наличие проектной документации на монтаж автоматической пожарной сигнализации.	ч. 1 ст. 83 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	20.04.2023 г.	
5	Помещение библиотеки отделить от смежных помещений противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30*, обеспечивающей ограничение интенсивности и продолжительности горения в случае возникновения пожара.	статья 5, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	20.04.2023 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

ктор МКУО СОШ № 10

ачев А.Ю.

сть, фамилия, инициалы,
ируемого лица (представителя)

(подпись)

22 » апреля 20 22 г.

наватель ОНД и ПР

Новоалександровскому городскому округу

расногвардейскому муниципальному округу

ИД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

рший лейтенант внутренней службы А.В. Кононов

жность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
оводителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



22 » апреля 20 22 г.

Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.